

## EC type examination certificate

## EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CL0214

Product Identification No.  
Produkt-Identnummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	EC Efficiency Directive (92/42/EEC) <i>EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	BAXI S.p.A. Via Trozzetti, 20, I-36061 Bassano del Grappa (VI)
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	BAXI S.p.A. Via Trozzetti, 20, I-36061 Bassano del Grappa (VI)
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Wall hanging condensing combi water heater with full automatic burner control, gas/combustion-air ratio control and secondary heat exchanger
<b>Model</b> <i>Modell</i>	DUO-TEC...; LUNA DUO-TEC (IN)+...; NUVOLA DUO-TEC+...; PULSAR...; LUNA AIR...; LUNA IN PLUS...
<b>Type of Boiler</b> <i>Heizkesseltyp</i>	condensing boiler
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	supplement test: 19/123/3204/033 from 27.06.2019 (EBI)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
<b>File Number</b> <i>Aktenzeichen</i>	19-0452-GWA

26.08.2019 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of heating boilers under EC Directive 92/42/EC.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Heizkesseln nach der Richtlinie 92/42/EWG.

Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-04DVGW CERT GmbH  
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Energy Labelling <i>Energieeffizienzkennzeichnung</i>
DUO-TEC COMPACT+ 20 GA / COMPACT E 20	nominal heat output: 3,4...19,4 kW nominal heat input (Hi): 3,5...19,9 kW	
DUO-TEC COMPACT+ 1.24 GA / COMPACT E 1.24; LUNA IN PLUS 1.24	nominal heat output: 3,4...24,0 kW nominal heat input (Hi): 3,5...24,7 kW	
LUNA DUO-TEC+ 24 GA / DUO-TEC IN+ 24 GA / DUO-TEC E 24 / DUO-TEC E 24 MAGO; NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA; PULSAR CONDENS 24	nominal heat output: 3,4...20,0 kW nominal heat input (Hi): 3,5...20,6 kW	
DUO-TEC COMPACT+ 28 GA/COMPACT E 28; LUNA DUO-TEC+ 28 GA/DUO-TEC IN+ 28 GA/DUO-TEC E 28; LUNA AIR 28; DUO-TEC MAX+ 28 GA	nominal heat output: 3,8...24,0 kW nominal heat input (Hi): 3,9...24,7 kW	
LUNA DUO-TEC+ 1.12 GA / DUO-TEC E 1.12 / DUO-TEC IN+ 1.12 GA	nominal heat output: 2,0...12,0 kW nominal heat input (Hi): 2,1...12,4 kW	
LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA / DUO-TEC E 1.24 / DUO-TEC IN+ 1.24 GA	nominal heat output: 3,4...24,0 kW nominal heat input (Hi): 3,5...24,7 kW	
LUNA DUO-TEC+ 1.28 GA / DUO-TEC E 1.28	nominal heat output: 4,0...28,0 kW nominal heat input (Hi): 4,1...28,9 kW	
LUNA DUO-TEC+ 1.32 GA / DUO-TEC E 1.32	nominal heat output: 4,6...32,0 kW nominal heat input (Hi): 4,7...33,0 kW	
LUNA DUO-TEC+ 1.18 GA / DUO-TEC E 1.18	nominal heat output: 2,4...16,9 kW nominal heat input (Hi): 2,5...17,4 kW	
LUNA DUO-TEC+ 33 GA / DUO-TEC E 33 / DUO-TEC E 33 MAGO; DUO-TEC MAX+ 33 GA / MAX E 33; NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA	nominal heat output: 4,7...28,0 kW nominal heat input (Hi): 4,8...28,9 kW	
LUNA DUO-TEC+ 40 GA / DUO-TEC E 40	nominal heat output: 5,7...32,0 kW nominal heat input (Hi): 5,9...33,0 kW	
NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA	nominal heat output: 2,2...12,0 kW nominal heat input (Hi): 2,3...12,4 kW	
DUO-TEC COMPACT+ 24 GA / MAX+ 24 GA / COMPACT E 24 / COMPACT E 24 MAGO; LUNA AIR 24	nominal heat output: 3,4...20,0 kW heat input (Hi): 3,5...20,6 kW	
LUNA IN PLUS 26	nominal heat output: 3,8...20,0 kW heat input (Hi): 3,9...20,6 kW	
LUNA IN PLUS 30	nominal heat output: 3,8...24,0 kW heat input (Hi): 3,9...24,7 kW	